

Μήνυμα Φαξ

Παραλήπτης (προς) BONPET d.o.o. Senono – Slovenija κύριο Mateij Skerbic	Αριθμός Φαξ: + 386 601 34 461
	Αριθμός μεταβιβαζόμενων σελίδων 1
Το παρόν μήνυμα προέρχεται από τον: Διπλωματούχο Μηχανικό Robert Piringer	
Θέμα: Πυροσβεστική συσκευή Bonpet	Ημερομηνία 20.11.2000

Αγαπητέ κύριε Skerbic,

Τα επόμενα τεστ διεξήχθησαν από το εργαστήριό μας για την πυροσβεστική σας συσκευή Bonpet:

1) Τεστ χρωματογράφησης με αέρια /τεστ επιλογής μάζας για την ανίχνευση πτητικών οργανικών ενώσεων. Το τεστ που διεξήχθη ήταν θετικό: βρέθηκε διαιθυλ-γλυκολ-μονοβουτυλαιθέρας.

2) Τεστ χρωματογράφησης ιόντων για θετικά και αρνητικά ιόντα. Το τεστ που διεξήχθη ήταν θετικό: βρέθηκαν άλατα του αμμωνίου όπως χλωριούχο αμμώνιο, φωσφορικό αμμώνιο και θεικό αμμώνιο (οι συγκεντρώσεις δίδονται στην έκθεση ελέγχου).

Λόγω αυτών των αναλύσεων, μπορεί να δηλωθεί ότι η πυροσβεστική συσκευή Bonpet δεν είναι επικίνδυνο χημικό και δεν πρέπει να χαρακτηριστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. που αφορούν το χαρακτηρισμό επικίνδυνων χημικών παραγόντων.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

[υπογραφή]

Διπλωματούχος Μηχανικός Wolfgang Kunz
Προϊστάμενος Τμήματος

Βεβαιώνεται η ποιότητα και ακρίβεια της παρούσας μετάφρασης από το αγγλικό πρωτότυπο έγγραφο που μου επεδείχθη.

Επίσημη Μετάφραση, σύμφωνα με το Π.Δ. Αρ. 169/17-06-2002 (Φ.Ε.Κ. 156/ΤΕΥΧΟΣ Α'2-7-2002)

Ηράκλειο, 30.12.2004

Εύα Νεράντζη - Πτυχιούχος Μεταφράστρια Ιονίου Πανεπιστημίου.